

Środa Śląska, 31.08.2020r.

DT/17/2020

l.dz. 2100/20

### Zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na terenie LSSE podstrefa Środa Śląska.

Średzka Woda Sp. z o.o. z pełnomocnictwa Gminy Środa Śląska działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zmienia treść SIWZ w następujących punktach:

- **pkt 3.2 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:**  
Zakres zamówienia obejmuje:
  - a. Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD 100, DN 160x14,6, SDR 11 o długości 761,35m,
  - b. Budowa kanalizacji sanitarnej PEHD DN160x9,5, SDR 17 o długości 620m,
  - c. Budowa kompletnej przepompowni z zasilaniem energetycznym.
  - d. Odtworzenie nawierzchni.
- **Dodaje się nowy punkt w SIWZ 3.25 o następującym brzmieniu:**  
Przedmiot zamówienia nie obejmuje sieć PVC-U DN 250x7,3, SDR35 o długości 132,0 m.
- W załączniku nr 8- projekt, zmieniony został plik z opisem: „Święte- ZUW Mapa”, w którym to poprawnie oznaczono średnicę sieci wodociągowej z DN 315 na DN 160 oraz średnicę sieci kanalizacji tłocznej z DN110 na DN 160.
- W załączniku nr 8- projekt, zmieniony został plik z opisem: „Święte- ZUW Profil”, w którym to poprawnie oznaczono średnice sieci kanalizacji tłocznej z 110x6,6 na 160x9,5.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający w związku z powyższym nie przedłuża terminu składania ofert. W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia na w/w postępowanie nr **576873-N-2020 z dnia 2020-08-21 r.**

W załączeniu:

Zmieniony załącznik nr 8 pliki: Święte- ZUW Mapa i Święte- ZUW Profil

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Antoni Biszcak

Sprawę prowadzi:  
Natalia Jemiolo-Siek